今後1週間(9月1日~9月5日)の電力需給見通し(最小予備率)

● 9月1日~9月5日の広域予備率は以下のとおり。追加起動可能な電源等の余力を考慮に入れれば全てのエリアで8%以上の予備率を確保できる見通しです。

※ 部分は予備率が最小のエリア(表1)

※ 部分は供給力提供準備通知が出ているエリア

表1 8/2	28(木)に2	えましたか	公式の週間	加広域予備	2025/8/28公表						
最小	予備率時	沖縄	九州	四国	中国	関西	北陸	中部	東京	東北	北海道
9/1	1(月)	41.8	12.2	16.5	12.2	5.2	5.2	4.0	4.0	4.0	4.0
9/2	2(火)	42.2	10.5	16.1	10.5	8.0	8.0	8.0	5.7	5.7	5.7
9/3	3(水)	46.9	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	9.2	7.6	7.6	7.6
9/4	4(木)	29.7	14.5	14.5	14.5	14.5	14.5	12.2	8.6	8.6	8.6
9/5	5(金)	29.7	12.9	12.9	12.9	12.9	12.9	12.9	8.2	8.2	8.2
表 2 追加起動可能な電源等の余力を考慮した想定予備率(%) 2025/8/29広域機関語										幾関試算	
最小	予備率時	沖縄	九州	四国	中国	関西	北陸	中部	東京	東北	北海道
9/1	1(月)	90.7	18.8	40.3	18.8	9.6	9.6	8.6	8.2	8.2	9.2
9/2	2(火)	81.0	17.1	41.5	17.1	13.1	13.1	13.1	8.7	13.8	13.8
9/3	3(水)	87.0	19.1	31.1	19.1	19.1	19.1	14.7	14.7	15.5	15.5
9/4	4(木)	70.1	20.2	36.7	20.2	20.2	20.2	18.0	16.0	16.0	16.0
9/5	5(金)	80.8	18.7	36.7	18.7	18.7	18.7	18.7	16.8	19.8	21.1

(出典)電力広域的運営推進機関 kwモニタリング資料より抜粋