

太陽光発電設備の発電出力の考え方について

太陽光発電設備における発電出力については太陽光パネルの合計出力とパワーコンディショナーの出力のいずれか小さい方の値を申請することとなっていますが、パワーコンディショナーを複数台設置している場合の出力については、各系列における太陽光パネルの合計出力とパワーコンディショナーの出力のいずれか小さい方の値を、それぞれ合計した値をもって申請することとしてください。

例) 以下のようなシステムの場合、申請する際の発電出力は 14.0 kWとなる。

	系列 1	系列 2	系列 3
太陽光パネルの出力	5.0 kW	4.5 kW	6.5 kW
パワーコンディショナーの出力	5.5 kW	4.0 kW	5.0 kW

